

D. Lgs 626/94

**APPLICAZIONE DELLE NORME D'IGIENE
E SICUREZZA NELLE SCUOLE****SCHEDA VERIFICA**

(applicare una crocetta nella casella del SI oppure del NO)

*25 domande per capire se la scuola che frequentate è igienica,
sicura e sensibile alle problematiche dei disabili*

Nr.	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	SI	NO
1	Le prese elettriche hanno i fori che si chiudono quando viene estratta la spina?		
2	Il personale della scuola è stato formato su cosa fare in caso di incendi e per la gestione delle emergenze? sa come utilizzare un estintore? Prova a chiederlo.		
3	Vi sono le uscite d'emergenza con i maniglioni anti panico? Sono sempre libere, sgombre, non chiuse a chiave ed apribili dall'interno con la semplice spinta?		
4	I corridoi, le scale ed i passaggi in genere, hanno almeno la larghezza di 120 cm.?		
5	Nell'impianto elettrico vi sono fili scoperti, prese ed interruttori divelti o rotti o cavi volanti?		
6	conoscete il segnale (allarme o squilli di campanella) che identifica le varie emergenze?		
7	Sono esposte tutte le norme di comportamento da adottare in caso d'emergenza? Vi sono stati assegnati i vari compiti? Avete effettuato almeno due prove d'evacuazione generali simulata nell'arco dell'anno scolastico?		
8	Sono segnalati percorsi di esodo in ogni punto della scuola separato dagli altri, in modo tale da sapere dove si è e come uscire dalla scuola se ce ne fosse bisogno improvvisamente?		
9	le scale sono munite di striscia abrasiva anti scivolo?		
10	la scuola ha adottato accorgimenti tecnici idonei per l'abbattimento delle barriere architettoniche per favorire l'inserimento degli alunni disabili?		
11	sono presenti inconvenienti tipo intonaci, tegole o materiali vari che cadono, spigoli vivi, materiali vari ammucchiati, ecc.?		
12	E' garantita una temperatura ambientale (microclima) idonea ad espletare la specifica attività senza procurare alcun disagio?		
13	nella scuola vi è presenza di vetrate non retinate o comunque non conformi che, in caso di rottura anche se accidentale, può provocare il ferimento di persone?		
14	se la scuola è a più piani, la stessa è dotata di scale esterne antincendio?		